

NYCE Colombia

otorga el

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.- PRYSMIAN (Colombia).

Ubicado en: Calle 20 # 68 B 71. Bogotá D.C. Colombia.

Para los productos

CABLES PARA USO EN INSTALACIONES ESPECIALES

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Ubicado en: Calle 20 # 68 B 71. Bogotá D.C. Colombia.

y fabricados por:

PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A

Ubicado en: Rua Chicri Maluf, 121 18.087-141 São Paulo (Sp) Brasil".

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

“EN 50214:2006 Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables”

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado.

Código del certificado:

22E5-0020-22

Fecha de emisión:

2022-02-17

Fecha de actualización:

2025-03-07

Fecha de renovación:

2025-03-07

Fecha de estimada 1er seguimiento:

2024-03-06

Fecha de expiración:

2028-03-06

Fecha de estimada 2do seguimiento:

2025-03-06

Gerente General
NYCE Colombia

Para consultas relacionadas con el presente certificado podrá hacerlo mediante solicitud al correo: informacion@nycecolombia.co

F8T01-07

ANEXO DEL CERTIFICADO CÓDIGO 22E5-0020-22

F9T01-05

Razón social:	PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.- PRYSMIAN (Colombia).	Referencial:	EN 50214:2006 Flat polyvinyl chloride sheathed flexible cables
Fecha de emisión:	17 de febrero de 2022	Fecha de actualización	07 de marzo de 2025
Fecha de renovación:	07 de marzo de 2025	Fecha estimada 1er seguimiento	06 de marzo de 2026
Fecha de vencimiento	06 de marzo de 2028	Fecha estimada 2do seguimiento	06 de marzo de 2027

Referencias cubiertas por el certificado código **22E5-0020-22**

Ítem	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	Cable ascensor 0.5 mm ² hasta 25 mm ²	Cables para elevadores (power and signal conductors) - Flat Travelling cable	Cable de cobre flexible (class 5), desde 0.5 mm ² hasta 25 mm ² Desde 4 hasta 24 conductores con aislamiento en PVC o LS0H Pares de señales de 4 pares de 0.34 mm ² hasta 0.5 mm ² Apantallamiento de los pares en Trenza o foil de aluminio; Núcleos dispuestos en paralelo y cubiertos por una chaqueta exterior. Chaqueña en PVC o LS0H Tensión nominal: 300/500 V, 450/750 V Temperatura de operación: -15°C +70°C	PRYSMIAN DRAKA	Cables para uso en instalaciones especiales	PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S/A RUA CHICRI MALUF, 121 18.087-141 SÃO PAULO (SP) BRASIL	17 de febrero de 2022

Fin del certificado