



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca de Conformidad

Esquema 5

No. 02363

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico  
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

| DENOMINACIÓN                       | TIPO      | REFERENCIA |
|------------------------------------|-----------|------------|
| CABLES Y CONDUCTORES<br>ELÉCTRICOS | VER ANEXO | VER ANEXO  |

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,  
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document,  
which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por

Commercialized and fabricated by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.

Calle 20 No. 68B - 71, Bogotá D.C., Colombia

Satisface los requerimientos de

Satisfies the requirements of

NTC 5521/2020

Fecha de Certificación: 2006/06/23

Fecha de Renovación: 2024/06/17

Fecha de Actualización: 2025/06/25

Fecha de Vencimiento: 2027/06/16

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoría de seguimiento: 2026/06/16

Mauricio Rojas Herrera  
Líder Certificación de Productos  
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.  
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página [www.cidet.org.co/consulta-certificados](http://www.cidet.org.co/consulta-certificados).  
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.  
The news and validity of this certificate can be consulted on the [www.cidet.org.co/consulta-certificados](http://www.cidet.org.co/consulta-certificados) webpage.  
This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012  
09-CPR-004

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02363

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2006/06/23  
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/06/17  
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2025/06/25  
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/06/16

### ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS

|                          |                                                                                                                                                           |                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                     | Cables multiconductores de cobre suave flexibles tipo dúplex CPE-SPT y tipo termoflex con aislamiento PVC – NYLON para 90 °C y chaqueta en PVC para 600 V |                                                                                            |
| Referencia               | Calibres del 18 AWG al 10 AWG                                                                                                                             | Calibres del 18 AWG al 2 AWG                                                               |
|                          | Dúplex                                                                                                                                                    | Encauchetado                                                                               |
| Designación              | CPE-SPT                                                                                                                                                   | Termoflex                                                                                  |
| Voltaje                  | 300 V                                                                                                                                                     | 600 V                                                                                      |
| Temperatura de operación | 60 °C                                                                                                                                                     | 90 °C                                                                                      |
| Construcción             | Hasta 3 conductores aislados integralmente, disposición plana                                                                                             | Hasta 5 conductores aislados, disposición cableados y protegidos con chaqueta común de PVC |
| Aislamientos             | PVC 60 °C                                                                                                                                                 | PVC con cubierta de Nylon 90 °C                                                            |
| Cubierta                 | PVC no resistente al aceite                                                                                                                               | PVC resistente al aceite                                                                   |
| Referencial              | NTC 5521/2020                                                                                                                                             |                                                                                            |

**Nota:** Este certificado se unifica con el 03332.

| Fábrica                               | Planta                |
|---------------------------------------|-----------------------|
| PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. | BOGOTÁ D.C., COLOMBIA |

Atentamente,

Mauricio Rojas Herrera  
Líder Certificación de Productos  
CIDET Product Certification Leader

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página [www.cidet.org.co/consulta-certificados](http://www.cidet.org.co/consulta-certificados). Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the [www.cidet.org.co/consulta-certificados](http://www.cidet.org.co/consulta-certificados) webpage. This certificate only can be reproduced in its entirety.