



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE PRODUCTO

PRODUCT CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca con Reglamentos Técnicos
Colombianos
Esquema 5 RETIE

No. CP26_SK95592

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	MODELO	REFERENCIA
CABLES PARA BAJA TENSIÓN	ACOMETIDAS	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 3 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Producido/Comercializado para Colombia y Fabricado por
Produced/Commercialized for Colombia and fabricated by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. PROCABLES
Calle. 20 No. 68B-71. Bogotá – Colombia

Satisface los requisitos certificados, aplicables al producto en mención:
Meets the certified requirements, applicable to the product in question:

RESOLUCIÓN 40117 DE 02 DE ABRIL DE 2024 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA
RETIE, Artículo 2.3.10 y Artículo 2.3.10.3

Fecha de Certificación: 2026/02/04
Fecha de Vencimiento: 2031/02/03

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento 2027/02/03 y 2028/10/03

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Lader



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP26_SK95592

Fecha de Certificación: 2026/02/04

Fecha de Vencimiento: 2031/02/03

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES PARA BAJA TENSIÓN

Denominación	Cables para baja tensión	
Familia	Norma de fabricación: ICEA S-95-658 / 2021	
Categoría	N.A.	
Modelo	Acometidas	
Referencia	Calibres desde 12 AWG hasta 4/0 AWG	
Marca	PROCABLES, PRYSMIAN y GENERAL CABLE	
País de origen	Colombia	
Voltaje	600 V	
Conductor	Cobre suave o Aluminio serie 8000	
Cableado	Concéntrico, comprimido o compactado, Clase B o C, UDC o SIW	
Aislamiento	PE	XLPE
Máxima temperatura de operación	75 °C	90 °C
Cubierta	PVC o XLPE	
Neutro	Concéntrico aplicado sobre los conductores de fase	
Configuración	Hasta 3 fases conductores aislados de fase	
Autorizaciones	Resistencia a la intemperie	
Usos permitidos	Circuitos, alimentadores y ramales de entrada o acometida	
Prohibiciones del producto	Aplicación diferente al uso permitido	
Referencial	Resolución 40117 de 02 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia RETIE Artículo 2.3.10 Conductores y cables Artículo 2.3.10.3 Cables aislados de baja tensión	

REPORTE DE ENSAYOS	
OTORGAMIENTO	
Numero de reporte	Laboratorio
34510, 34510-1, 34510-MOD01, 34510-1-MOD01, 34511-2, 35302-1, 35306, 35306-1, 35306-1-MOD01	PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
RP 300771	QTEST



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. CP26_SK95592

Fecha de Certificación: 2026/02/04

Fecha de Vencimiento: 2031/02/03

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CABLES PARA BAJA TENSIÓN

FABRICANTE	
Fábrica	Dirección / País de Origen
PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.	Calle 20 No. 68B-71, Bogotá / Colombia

Atentamente,

Mauricio Rojas Herrera
Líder Certificación de Productos
CIDET Product Certification Lader



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. La autenticidad y alcance de este certificado pueden ser consultadas en el correo electrónico certificados@cidet.org.co en la página <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados>. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The authenticity and scope of this certificate can be consulted in the e-mail certificados@cidet.org.co in the page <http://190.248.130.6:9094/MiCidetClientes/configuracion/busquedacertificados> This certificate only can be reproduced in its entirety.